

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 045

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ Детский сад "Солнышко"

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646700, Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, ул. Чапаева, 55, 8(381)77-2-17-70, kosovakomkova@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1078,0 кв.м;
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6071,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1979 год последнего капитального ремонта: 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального 2024г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): МБДОУ «Детский сад «Солнышко»»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шербакульского муниципального района Омской области «Детский сад «Солнышко»»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. . Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, ул. Чапаева, 52А, 8 (381-77) 2-12-85, sherb_uo@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) : Управления образования администрации Шербакульского муниципального района района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, ул. Чапаева, 52А, 8 (381-77) 2-12-85, sherb_uo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Образование

труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*). *Отсутствуют*

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 140, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : от автовокзала по ул. Ленина 800м до ул. Чапаева, повернуть направо, через 600 м. детский сад

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1400м

3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет, акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*). Отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

(*нужное подчеркнуть*) Неровности дорожного покрытия
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7-8, 18-20
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		15-17
4.1	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		9,10, 12-14
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ		
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		
7	Все зоны и участки	ДУ		

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

"С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов МБДОУ «Детский сад «Солнышко» в настоящее время условно доступен для инвалидов и МГН.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги					
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1			

"С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов МБДОУ «Детский сад «Солнышко» в настоящее время условно доступен для инвалидов и МГН.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами					
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг					
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Обустроить парковку, на которой предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресло-коляске 6,0*6м. Обозначить знаком	2024
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов					
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Размещение системы информации на объекте для различных	2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				категорий инвалидов. По необходимости установить текстофоны, информационно е табло, речевые информаторы	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	1				
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка					
4.6. Сменные кресла-коляски					
4.7. Поручни	1				
4.8. Пандусы	1				
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		6.3.3 Доступная кабина в общественной	2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Примечание -	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. 6.3.6 У дверей блоков санитарно- бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно- графическим и рельефно- точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1- 0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой					
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %		100%			
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника					
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта		0%			
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %					
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
4.1	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
7	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024 год

в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

<http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры 01.04.2021г.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 02.04.2021г.

Начальник УО



Кубачев Е.А.
(инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам исполнения плана адаптации

1. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): МБДОУ «Детский сад «Солнышко»»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шербакульского муниципального района Омской области «Детский сад «Солнышко»»
(полное наименование, сокращенное наименование)

2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, ул. Чапаева д.55, 8 (381-77) 2-17-70, kosovakomkova@mail.ru.

3. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, ул. Чапаева д.55, 8 (381-77) 2-17-70, kosovakomkova@mail.ru.

4. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Шербакульского района

5. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, ул. Чапаева, 52А, 8 (381-77) 2-12-85, sherb_uo@mail.ru

6. Номер паспорта доступности ОСИ: 045/1659

№ п/п	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
	Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
1.	Предусмотреть лавочки для отдыха на территории						
2.	Входная дверь. Высота порога не более 0,014м. Ширина входной двери должна быть не менее 1,2 м в свету. В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные		ДП-В			Выполнено	Установлена дверь 90см. порог 1,5см

№ п/п	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
	Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
	прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотреть маркировку в виде желтого круга диаметром 0.2м. Кнопка вызова должна находиться не выше 80см от уровня пола.						
3.	Тамбур. Ширина двери должна быть не менее 0.9м.						
4.	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше лестницы следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные указатели шириной 0,3м. Край поручня должен быть загнутым или замкнутым в петлю с поворотом вниз или к стене. Поверхность лестничных поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша. Высота перилл должна быть 0.9м, 0,7 и 0,5 м. Установить поручни по пути движения округлого сечения диаметром 0,04-0.06м. Расстояние в свету между						

№ п/п	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
	Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
	прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотреть маркировку в виде желтого круга диаметром 0.2м. Кнопка вызова должна находиться не выше 80см от уровня пола.						
3.	Тамбур. Ширина двери должна быть не менее 0.9м.						
4.	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше лестницы следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные указатели шириной 0,3м. Край поручня должен быть загнутым или замкнутым в петлю с поворотом вниз или к стене. Поверхность лестничных поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша. Высота перилл должна быть 0.9м, 0,7 и 0,5 м. Установить поручни по пути движения округлого сечения диаметром 0,04-0.06м. Расстояние в свету между						

кап. 90
(должность уполномоченного
представителя участника)

Е.В.
(подпись)

Кубачев Е.В.
(инициалы, фамилия)

Дата "___" ___ 20__ года